



СЕРТИФИКАТ НА КЛЕЙ «АКРИСТАЛИЯ»

Наш специальный клей высокой прочности, с Би-компонентом, был испытан согласно ETAG 002 «ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОДОБРЕНИЮ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ГЕРМЕТИКА СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ (СГСО).»

Выводы испытания были положительными как в нормальных, так и в экстремальных условиях, при температуре от -20°C до + 80°C, преодолев почти в пять раз максимальную необходимость в прочности склеивания стекла в системах Акристалия.

Фактическая температура от - 40 ° C до + 150 ° C.

Приведенные ниже значения являются результатом испытаний на образце стекла 50 мм.

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ АКРИСТАЛИИ Стекло-Клей-Накладка на стекло U Испытуемый образец при 23°C / 50%RH	
Образец n°	Максимальная прочность на растяжение (кН)
1	1,73
2	1,69
3	1,41
4	1,64
5	1,64
Среднее значение	1,62 kN*

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ АКРИСТАЛИИ Стекло-Клей-Накладка на стекло U Испытуемый образец при 24 ч. и при 20°C	
Образец n°	Максимальная прочность на растяжение (кН)
1	1,31
2	1,21
3	1,14
Среднее значение	1,22 kN*

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ АКРИСТАЛИИ Стекло-Клей-Накладка на стекло U Испытуемый образец при 24 ч. и при -80°C	
Образец n°	Максимальная прочность на растяжение (кН)
1	1,14
2	1,33
3	1,23
Среднее значение	1,22 kN*



г. Малага, 4 октября 2013 г.

Хуан Карлос Морено Аларкон
Генеральный Директор

Acristalia