

## БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ «СТАНДАРТ»

### ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКЕ И ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ

#### Испытуемый материал

Цельностеклянная конструкция двух створок, одна из них раздвижная. Размеры: 1.680 мм. высота x 1.160 мм. ширина. Толщина стекла 10 мм.

#### ИСПЫТАНИЯ

Первоначальные испытания проведены в соответствии с требованиями следующих правил:

UNE - EN 1026:2000 «Окна и Двери. Измерение воздухопроницаемости - Метод испытания»

UNE - EN 12211:2000 «Окна и Двери. Измерение на сопротивление ветровой нагрузке - Метод испытания»

#### Выводы испытания

- Сопротивление ветровой нагрузке


**КЛАСС C3**

КЛАСС C = Прогиб меньше 1/300

КЛАСС 3 = Прочность стекла при ударе 1800 Па.

- Измерение воздухопроницаемости

**КЛАСС 1**



г. Малага, 4 октября 2013 г.



**Хуан Карлос Морено Аларкон**  
Генеральный Директор

